



energistyrelsen


Gul kopi

Landemærket 11
1119 København K
Telefon 33 92 67 00
Telefax 33 11 47 43
Telex 22 450 energ dk

I/S MIDTKRAFT
Postbox 563
8100 Århus C.

1992.03.25.
PSC/-
J.nr. 6444-0015

KOPI



Vedr. 150/60 kV transformerstation i Åstrup og 150 kV ledning
Mesballe-Åstrup, ref. BT/HD. DPU92C07.BT.

I/S MIDTKRAFT har med brev af 28. februar 1992 ansøgt om udvidelse af 150/60 kV transformerstation i Åstrup samt en ny 150 kV ledning Mesballe/Åstrup.

I/S MIDTKRAFT oplyser, at udvidelsen er nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden i området. Derfor etableres en ny 150/60 kV station i Åstrup med en 160 kV transformer og i tilslutning til den eksisterende 60/15 kV station Åstrup.

150 kV forsyningen til den nye 150/60 kV station i Åstrup skal ske dels via en ny 150 kV ledning fra Mesballe, og dels ved at det ene system fra Trige til Mesballe føres uden om Mesballe og forbindes direkte til det ene af systemerne i Åstrup.

Anlæggene indgår i ELSAM's netudvidelsesplan 1991, og etablerringeskostningerne for det samlede projekt udgør i 1991-prisniveau 79,7 mio. kr., incl. inflationstillæg.

I henhold til lov om elforsyning, §5, stk. 1 nr. 5, godkender Energistyrelsen hermed etablering af 150/60 kV transformatorstation i Åstrup med tilhørende 150 kV ledning Mesballe-Åstrup.

Det skal bemærkes, at Energistyrelsens godkendelse ikke frigør for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

P.d.v.



Pia Schyberg